

Blaker Vannverk SA  
Svarstadveien 1  
1925 Blaker

Deres ref:  
Vår ref: 2014/212068  
Dato: 25.09.2014  
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



**Mattilsynet**

## TILSYNSRAPPORT - Etter tilsyn med vannforsyningssystem

Mattilsynet gjennomførte 18.09.2014 inspeksjon hos Blaker Vannverk SA.

Til stede fra virksomheten var daglig leder Trond Thoreid, regnskapsfører Berit Fossen og entreprenør og stedfortreder for daglig leder Herbert Nevjen. Fra Mattilsynet møtte spesialinspektør Lisbeth Johansen og førsteinspektør Randi Askheim-Thygeson.

Under inspeksjonen ble det sett på hva vannverket fører opp som avvik og hvordan avvikene håndteres. Vannverket har hatt kun to avvik hittil i år. Når avvik oppstår er det viktig å se på om det fins korrigerende tiltak for å bidra til at samme hendelse ikke skjer igjen, i tillegg til bare å få lukket avvik. I de to avvikene hittil i år har vannverket vurdert at det ikke er noen korrigerende tiltak som kan settes inn.

Det ene avviket gikk på ledningsbrudd i en gammel ledning. Vannverket har hatt stort utskiftingsprosent på ledningsnettets siste årene, noe som har resultert i at vannverket har få ledningsbrudd.

Det ble også sett på prøveresultater under inspeksjonen. og vannverket har stabilt gode resultater. Det har vært et lite avvik på aluminium den siste tiden, men dette har vannverket nå kontroll på.

Prøvetakingsplanen så tilfredsstillende ut. Det kan allikevel vurderes om det kan tas inn flere prøvetakingspunkter på nettkontrollen, som evt. alterneres, for å ha enda bedre oversikt over kvaliteten på drikkevannet ute på nettet.

Det ble snakket om varslingsrutiner i forbindelse med ulike hendelser. Vannverket har aktivt oppfordret abonnentene til å bruke hjemmesiden for å få informasjon om diverse hendelser. Ved alvorlige hendelser som krever øyeblikkelig varslings har vannverket kommet frem til at det som fungerer best for dem er dør- til døraksjon. Samtidig som hjemmeside, radio og facebook kan bli benyttet. Dette var ikke beskrevet i beredskapsplanen på inspeksjonstidspunktet, men er ført inn i beredskapsplanen i etterkant av inspeksjonen.

Det ble snakket om en klage som har kommet inn til Mattilsynet fra noen beboere i et boligfelt som gikk ut på avvikende vannkvalitet inne i husene. Vannverket har også mottatt samme klage og har

fulgt opp denne saken. Ut ifra de opplysninger som er tilgjengelig, er det ingenting som tyder på at klagen skyldes forhold som vannverket står ansvarlig for.


Blaker Vannverk SA fremstår som godt drevet.

**Konklusjon**

Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak.

**Se vedlegg til tilsynsrapport.**

Med hilsen



Kristin Styrmo  
seksjonssjef

Vedlegg:

Vedlegg til tilsynsrapport

## **VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT**

### **Hjemmel for tilsyn**

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven.

### **Virksomheten er vurdert etter følgende regelverk**

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)